



10 rue Cuvier  
Bâtiment S  
75005 PARIS  
tel. : 01 53 10 51 05  
[www.epa.jussieu.fr](http://www.epa.jussieu.fr)

## COMPTE-RENDU DES MESURES D'EMPOUSSIEREMENT

### Des analyses d'air effectuées en DECEMBRE 2008

à proximité des travaux du secteur ouest  
(Barres 14/15, 14/24, 24/25, 32/33, 32/42, 33/43)

et des travaux de dépoussiérage, désamiantage et avant relogements  
(Barres 23/33, 24/34, 33/34, 33/43, 44/54, 54/55 –  
Amphi 24, 34 – Rotondes 33, 34)

#### Prélèvements et analyses réalisés par le laboratoire ASCAL Bâtiment

**MOCP** = Microscopie optique permettant de mesurer dans l'air la concentration numérique en fibres de toutes natures

Seuil d'alerte : 25 fibres de toutes natures/litre

**META** = Microscopie électronique à transmission analytique permettant de mesurer la concentration en fibres d'amiante.

Seuil d'alerte : 5 fibres d'amiante/litre

(si dépassement du seuil d'alerte, des mesures correctives sont prévues dans la zone afin de ramener le taux d'empoussièrement à une concentration inférieure au seuil).

#### Analyses effectuées à proximité des travaux de secteur ouest :

Lieu	Procédure d'analyse	Résultats des analyses effectuées		Observations
		Nombre d'analyses	Concentration en fibres / litre	
Barre 14/15 (niveaux 1 à 5) Barre 14/24 (niveaux 1 à 5)	MOCP	25	< 8	RAS
Barre 24/25 (niveaux 1 à 5)	MOCP	10	< 8	RAS
Barre 32/33 (niveau St Bernard) Barre 32/42 (niveaux 3, 5) Barre 33/43 (niveau St Bernard)	MOCP	15	< 4	RAS

#### Analyses effectuées dans le cadre des travaux de dépoussiérage, désamiantage et avant relogements :

Lieu	Procédure d'analyse	Résultats des analyses effectuées		Observations
		Nombre d'analyses	Concentration en fibres / litre	
Barre 23/33 (niveau 1) Barre 24/34 (niveaux 1 à 5) Barre 33/34 (niveaux St B.,1 à 5) Barre 33/43 (niveaux 1, 5) Barre 44/54 (niveaux 4, 5) Barre 54/55 (niveau 2) Rotondes 33, 34 (niveaux 1 à 5) Amphi 24, 34	MOCP	7	< 4	RAS
	META	49	< 1.6	Pas de fibre d'amiante détectée.

Pour consultation des résultats détaillés :

**Bureau d'information de l'EPA Jussieu (Bât. S, 10 rue Cuvier – 75005 PARIS)**

Ou sur le site [www.epajussieu.fr](http://www.epajussieu.fr) - rubrique « ep@ctualité » - point « info chantiers »

Pour toute information : [bureau.information@epa.jussieu.fr](mailto:bureau.information@epa.jussieu.fr)