



10 rue Cuvier
Bâtiment S
75005 PARIS
tel. : 01 53 10 51 05
www.epa.jussieu.fr

COMPTE-RENDU DES MESURES D'EMPOUSSIEREMENT

Des analyses d'air effectuées en JUIN 2009

à proximité des travaux du secteur ouest
(Barres 14/15, 14/24, 24/25, 32/42)

et des travaux de dépoussiérage et désamiantage
(Barres 32/42, 33/34, 43/44, 43/53, 55/56 –
Rotondes 24, 34, 43, 44 et Tour Centrale Zone 35)

Prélèvements et analyses réalisés par le laboratoire ASCAL Bâtiment

MOCP = Microscopie optique permettant de mesurer dans l'air la concentration numérique en fibres de toutes natures
Seuil d'alerte : 25 fibres de toutes natures/litre

META = Microscopie électronique à transmission analytique permettant de mesurer la concentration en fibres d'amiante.
Seuil d'alerte : 5 fibres d'amiante/litre

(si dépassement du seuil d'alerte, des mesures correctives sont prévues dans la zone afin de ramener le taux d'empoissièrement à une concentration inférieure au seuil).

Analyses effectuées à proximité des travaux de secteur ouest :

Lieu	Procédure d'analyse	Résultats des analyses effectuées		Observations
		Nombre d'analyses	Concentration en fibres / litre	
Barre 14/15 (niveaux 1 à 5) Barre 14/24 (niveaux 1 à 5)	MOCP	26	< 24	RAS
Barre 24/25 (niveaux 1 à 5)	MOCP	13	< 10	RAS
Barre 32/42 (niveaux 3, 5)	MOCP	8	< 4	RAS

Analyses effectuées dans le cadre des travaux de dépoussiérage et désamiantage :

Lieu	Procédure d'analyse	Résultats des analyses effectuées		Observations
		Nombre d'analyses	Concentration en fibres / litre	
Barre 32/42 (niveaux 1, 3, 5) Barre 33/34 (niveau RDC à 5) Barre 43/44 (niveaux St B, 5) Barre 43/53 (niveau 5) Barre 55/56 (niveau St B)	MOCP	109	< 20	RAS
Rotondes 24, 34 (niveaux 1 à 5) Rotonde 43 (niveau 3) Rotonde 44 (niveau 5) Tour Centrale zone 35 (niveau -1)	META	8	< 1.6	Pas de fibre d'amiante détectée.

Pour consultation des résultats détaillés :

Bureau d'information de l'EPA Jussieu (Bât. S, 10 rue Cuvier – 75005 PARIS)

Ou sur le site www.epajussieu.fr - rubrique « ep@ctualité » - point « info chantiers »

Pour toute information : bureau.information@epa.jussieu.fr