



10 rue Cuvier
Bâtiment S
75005 PARIS
tel. : 01 53 10 51 05
www.epa.jussieu.fr

COMPTE-RENDU DES MESURES D'EMPOUSSIEREMENT

Des analyses d'air effectuées en MAI 2009

à proximité des travaux du secteur ouest
(Barres 14/15, 14/24, 24/25, 32/42)

et des travaux de dépoussiérage et désamiantage
(Barres 14/15, 23/33, 32/33, 32/42, 33/34, 43/44, 43/53, 53/54 –
Rotondes 24, 33, 34, 43)

Prélèvements et analyses réalisés par le laboratoire ASCAL Bâtiment

MOCP = Microscopie optique permettant de mesurer dans l'air la concentration numérique en fibres de toutes natures

Seuil d'alerte : 25 fibres de toutes natures/litre

META = Microscopie électronique à transmission analytique permettant de mesurer la concentration en fibres d'amiante.

Seuil d'alerte : 5 fibres d'amiante/litre

(si dépassement du seuil d'alerte, des mesures correctives sont prévues dans la zone afin de ramener le taux d'empoissièrement à une concentration inférieure au seuil).

Analyses effectuées à proximité des travaux de secteur ouest :

Lieu	Procédure d'analyse	Résultats des analyses effectuées		Observations
		Nombre d'analyses	Concentration en fibres / litre	
Barre 14/15 (niveaux 1 à 5) Barre 14/24 (niveaux 1 à 5)	MOCP	20	< 4	RAS
Barre 24/25 (niveaux 1 à 5)	MOCP	10	< 4	RAS
Barre 32/42 (niveaux 3, 5)	MOCP	6	< 4	RAS

Analyses effectuées dans le cadre des travaux de dépoussiérage et désamiantage :

Lieu	Procédure d'analyse	Résultats des analyses effectuées		Observations
		Nombre d'analyses	Concentration en fibres / litre	
Barre 14/15 (niveau 3) Barre 23/33 (niveaux 1 à 5) Barre 32/33 (niveau St B) Barre 32/42 (niveau 3) Barre 33/34 (niveaux St B à 5) Barre 43/44 (niveaux 4, 5) Barre 43/53 (niveau 5)	MOCP	98	< 8	RAS
Barre 53/54 (niveaux 1, 5) Rotondes 24, 34 (niveaux 1 à 5) Rotonde 33 (niveaux St B à 5) Rotonde 43 (niveaux St B, 2)	META	20	< 1.2	Pas de fibre d'amiante détectée.

Pour consultation des résultats détaillés :

Bureau d'information de l'EPA Jussieu (Bât. S, 10 rue Cuvier – 75005 PARIS)

Ou sur le site www.epajussieu.fr - rubrique « ep@ctualité » - point « info chantiers »

Pour toute information : bureau.information@epa.jussieu.fr