



10 rue Cuvier
Bâtiment S
75005 PARIS
tel. : 01 53 10 51 05
www.epa.jussieu.fr

COMPTE-RENDU DES MESURES D'EMPOUSSIEREMENT

Des analyses d'air effectuées en SEPTEMBRE 2008

à proximité des travaux du secteur ouest
(Barres 14/15, 14/24, 24/25, 32/33, 32/42, 33/43)

et des travaux de dépoussiérage et désamiantage
(Barres 32/42, 44/45, 44/54, 53/54, 53/55, 54/0, Bât. N1)

Prélèvements et analyses réalisés par le laboratoire ASCAL Bâtiment

MOCP = Microscopie optique permettant de mesurer dans l'air la concentration numérique en fibres de toutes natures

Seuil d'alerte : 25 fibres de toutes natures/litre

META = Microscopie électronique à transmission analytique permettant de mesurer la concentration en fibres d'amiante.

Seuil d'alerte : 5 fibres d'amiante/litre

(si dépassement du seuil d'alerte, des mesures correctives sont prévues dans la zone afin de ramener le taux d'empoussièrement à une concentration inférieure au seuil).

Analyses effectuées à proximité des travaux de secteur ouest :

Lieu	Procédure d'analyse	Résultats des analyses effectuées		Observations
		Nombre d'analyses	Concentration en fibres / litre	
Barre 14/15 (niveaux 1 à 5) Barre 14/24 (niveaux 1 à 5)	MOCP	36	< 4	RAS
Barre 24/25 (niveaux 1 à 5)	MOCP	10	< 4	RAS
Barre 32/33 (niveau St Bernard) Barre 32/42 (niveaux 0 à 3) Barre 33/43 (niveau St Bernard)	MOCP	17	< 10	RAS

Analyses effectuées dans le cadre des travaux de dépoussiérage et désamiantage :

Lieu	Procédure d'analyse	Résultats des analyses effectuées		Observations
		Nombre d'analyses	Concentration en fibres / litre	
Barre 32/42 (niveau 4) Barre 44/45 (niveau 4) Barre 44/54 (niveaux 2, 4) Barre 53/54 (niveaux 3, 4) Barre 53/55 (Niveaux 3, 5) Batte 54/0 (niveau 5) Bât.N1 (devant sas, bibliothèque)	MOCP	14	< 11	RAS
	META	3	< 0.6	Pas de fibre d'amiante détectée.

Pour consultation des résultats détaillés :

Bureau d'information de l'EPA Jussieu (Bât. S, 10 rue Cuvier – 75005 PARIS)
Ou sur le site www.epa.jussieu.fr - rubrique « ep@ctualité » - point « info chantiers »
Pour toute information : bureau.information@epa.jussieu.fr